Ausschreibungstexte:

Text Nr.	Beschreibung	Einheit	Preis pro Einheit	Gesamt -preis
1	WINKELVERBINDER 90 / WBO 090: Lieferung und Montage, gemäß Baupläne, von einem **kaltgeformten Winkelverbinder**, Typ **WINKELVER-BINDER 90 / WBO 090** mit Höhe H = 90 mm, Tiefe L = 90 mm und Breite B = 65 mm. Winkelverbinder 90 / WBO 090 werden von Rotho Blaas GmbH (www.rothoblaas.com) hergestellt und vermarktet. Sie weisen folgende Eigenschaften auf: - Stahlgüte S 250 GD, laut Norm DIN EN 10326:2004-09 mit $f_{u,k} \geq 250$ N/mm^2 - Warmverzinkung durch Tauchvorgang Z 275 (275 gr Z/m^2) mit einer Mindestdicke von 20 µm - CE Kennzeichnung für Bauprodukte, von der Richtlinie 89/106/CEE vorgesehen, in Übereinstim-mung mit dem europäischen Leitfaden ETAG 015 Ebenso müssen die Winkelverbinder eine Dicke S = 2,5 mm, Anzahl N = 20 Bohrungen mit Durchmesser Ø5 mm und Anzahl N = 5 Bohrungen mit Durchmesser Ø11 mm vor-weisen. Die Befestigung auf Holz muss durch Ankernägel mit Durchmesser Ø4 mm und Mindestlänge L_{min} = 40 mm hergestellt werden. Alternativ sollten Lochblechschrauben PF6035xx mit Durchesser Ø5 mm und Mindestlänge L_{min} = 40 mm verwendet werden. Die Montage auf Beton kann durch Klebeanker, Schraubanker oder Metallanker mit Durchmesser Ø10 mm erfolgen. Die oben genannten Anweisungen dienen zur fachgerech-ten Lieferung und Montage. 	Stk.	… €/Stk.	… €
2	WINKELVERBINDER 90 MIT VERSTERKUNGS-RIPPE / WBR 090: Lieferung und Montage, gemäß Baupläne, von einem **kaltgeformten Winkelverbinder mit Verstärkungsrip-pe**, Typ **WINKELVERBINDER 90 / WBR 090** mit Höhe H = 90 mm, Tiefe L = 90 mm und Breite B = 65 mm. Winkelverbinder 90 / WBR 090 werden von Rotho Blaas GmbH (www.rothoblaas.com) hergestellt und vermarktet. Sie weisen folgende Eigenschaften auf:			

	- Stahlgüte S 250 GD, laut Norm DIN EN 10326:2004-09 mit $f_{u,k} \geq 250$ N/mm^2 - Warmverzinkung durch Tauchvorgang Z 275 (275 gr Z/m^2) mit einer Mindestdicke von 20 µm - Verstärkungsrippe, welche über die halbe Länge beider Seiten läuft - CE Kennzeichnung für Bauprodukte, von der Richtlinie 89/106/CEE vorgesehen, in Übereinstimmung mit dem europäischen Leitfaden ETAG 015 Ebenso müssen die Winkelverbinder eine Dicke S = 2,5 mm, Anzahl N = 20 Bohrungen mit Durchmesser Ø5 mm und Anzahl N = 2 Bohrungen mit Durchmesser Ø11 mm vor-weisen. Die Befestigung auf Holz muss durch Ankernägel mit Durchmesser Ø4 mm und Mindestlänge L_{min} = 40 mm hergestellt werden. Alternativ sollten Lochblechschrauben PF6035xx mit Durchesser Ø5 mm und Mindestlänge L_{min} = 40 mm verwendet werden. Die Montage auf Beton kann durch Klebeanker, Schraubanker oder Metallanker mit Durchmesser Ø10 mm erfolgen. Die oben genannten Anweisungen dienen zur fachgerechten Lieferung und Montage. 	Stk.	… €/Stk.	… €