Fiche produit :

Point n°	Description	Unité de mesure	Prix à l'unité	Prix total
1	ÉQUERRE 90 SANS RENFORT / WBO 090 : Fourniture et pose sur chantier, selon ce qui est prévu par les documents techniques de projet, d'un **profil en équerre plié à froid** d'une hauteur H = 90 mm, d'une profondeur L = 90 mm et d'une largeur B = 65 mm, du type **ÉQUERRE 90 / WBO 090** produit et commercialisé par Rotho Blaas srl (www.rothoblaas.com), et ayant les caractéristiques suivantes : - acier de qualité S 250 GD selon la norme DIN EN 10326:2004-09 avec $f_{u,k} \geq 250$ N/mm^2 - zingage à chaud pour une immersion en continu Z 275 (275 gr Z/m^2) d'une épaisseur minimale de 20 µm - marquage CE pour les produits de construction prévu par la Directive 89/106/CEE en conformité avec la norme ETAG 015 De plus l'équerre doit avoir une épaisseur S = 2,5 mm, 20 trous d'un diamètre Ø 5 mm et 5 trous d'un diamètre Ø 11 mm. La pose sur chantier, pour la fixation sur bois, doit être effectuée avec des clous à l'adhérence améliorée d'un diamètre Ø 4 mm et d'une longueur minimale L_{min} = 40 mm, du type clous Anker (ou bien avec les vis spécifiques tout filetage d'un diamètre Ø 5 mm, d'une longueur minimale L_{min} = 40 mm, du type vis pour plaque percée PF6035xx). L'union avec le béton peut être réalisée grâce des goujons d'ancrage d'un diamètre Ø 10 mm du type à visser, ou bien du type chimique ou mécanique, selon ce qui est défini par les documents technique du projet. Ces indications permettent d'effectuer la fourniture et la pose dans les règles de l'art. 	chaq.	… €/chaq.	… €

2	ÉQUERRE 90 AVEC RENFORT / WBR 090 : Fourniture et pose sur chantier, selon ce qui est prévu par les documents techniques de projet, d'un **profil en équerre avec moulure renforcée plié à froid,** d'une hauteur H = 90 mm, d'une profondeur L = 90 mm et d'une largeur B = 65 mm, du type **ÉQUERRE 90 / WBR 090** produit et commercialisé par Rotho Blaas srl (www.rothoblaas.com), et ayant les caractéristiques suivantes : - acier de qualité S 250 GD selon la norme DIN EN 10326:2004-09 avec $f_{u,k} \geq 250$ N/mm^2 - zingage à chaud pour une immersion en continu Z 275 (275 gr Z/m^2) d'une épaisseur minimale de 20 µm - moulure renforcée qui s'étend sur la moitié des deux côtés - marquage CE pour les produits de construction prévu par la Directive 89/106/CEE en conformité avec la norme ETAG 015 De plus l'équerre doit avoir une épaisseur S = 2,5 mm, 20 trous d'un diamètre Ø 5 mm et 2 trous d'un diamètre Ø 11 mm. La pose sur chantier, pour la fixation sur bois, doit être effectuée avec des clous à l'adhérence améliorée d'un diamètre Ø 4 mm et d'une longueur minimale L_{min} = 40 mm, du type clous Anker (ou bien avec les vis spécifiques tout filetage d'un diamètre Ø 5 mm, d'une longueur minimale L_{min} = 40 mm, du type vis pour plaque percée PF6035xx). L'union avec le béton peut être réalisée grâce des goujons d'ancrage d'un diamètre Ø 10 mm du type à visser, ou bien du type chimique ou mécanique, selon ce qui est défini par les documents technique du projet. Ces indications permettent d'effectuer la fourniture et la pose dans les règles de l'art. 	chaq.	… €/chaq.	… €