

FIRE FOAM

NAGY TŰZÁLLÓSÁGÚ TÖMÍTŐHAB



TŰZÁLLÓSÁG EI 240

Tűzpróbával bevizsgálva, biztosítja a füstgáz és a hő elleni védelmet 240 percig.

ETA TANÚSÍTVÁNY

Az egyetlen, a tűzvédelem és a lineáris illesztések és rések tömítésének szempontból vizsgált és ETA tanúsítvánnyal rendelkező hab.

MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	szabvány	érték	USC átváltás
Összetétel	-	egykomponensű PU	-
Szín	-	rózsaszín	-
Tágulás után	-	90 - 120 %	-
Filmréteg kialakulásának ideje 20 °C / 65% RH	FEICA TM1014	≤ 10 perc	-
Vágási idő 23 °C / 50% RH	-	≤ 40 perc	-
A teljes megszilárduláshoz szükséges idő 23 °C / 50% RH	-	24 óra	-
Hővezető képesség (λ)	-	0,036 W/(m·K)	0.02 BTU/h·ft·°F
Alaktartóság	-	≤ 3 %	-
Tűzállósági besorolás	DIN 4102-1	B1 osztály	-
	EN 13501-1	B-s1,d0 osztály	-
Tűzállósági besorolás ⁽¹⁾	EN 13501-2	EI240	-
Hőmérséklet-tűrés a megszilárdulás után	-	-30 / +80 °C	+50 / +176 °F
Felviteli hőmérséklet (környezet)	-	+10 / +30 °C	+50 / +86 °F
Felviteli hőmérséklet (hordozó)	-	+10 / +30 °C	+50 / +86 °F
Felviteli hőmérséklet (patron)	-	+10 / +30 °C	+50 / +86 °F
Francia VOC besorolás	-	A+	-
VOC tartalom	-	0,12% - 158 g/L	-
Szállítási hőmérséklet	-	-20 °C / +30 °C	-4 / +86 °F
Tárolási hőmérséklet ⁽²⁾	-	+5 °C / +30 °C	+41 / +86 °F
Eltarthatóság ⁽³⁾	-	legfeljebb 18 hónap	-

⁽¹⁾10 mm és 20 mm széles illesztésekhez.

⁽²⁾A terméket száraz, fedett helyen tárolja, függőleges helyzetben.

⁽³⁾Ellenőrizze a patronon feltüntetett lejárat időpontot.

Hulladék besorolása (2014/955/EU): 16 05 04.

Aerosol 1. Resp. Sens. 1. Carc. 2. STOT RE 2. Acute Tox. 4. Skin Irrit. 2. Eye Irrit. 2. Skin Sens. 1. STOT SE 3

KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD	tartalom [mL]	kiadósság [L]	tartalom [US fl oz]	kiadósság [US gal]	patron	
FIREFOAM	750	42	25.36	11.1	aluminium	12

■ ALKALMAZÁSI TERÜLETEK



■ KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK



FLY FOAM
old. 333



FOAM CLEANER
old. 333



FIRE SEALING
old. 122 -124



MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY

Egyenletes cellaszerkezete, alaktartósága és mechanikus tulajdonságai révén ideális mindazokra a szigetelési, tömítési és kitöltési alkalmazásokra, amelyeknél nagyfokú tűzvédelmi követelményeknek kell megfelelni.