

Caderno de encargos				
Caderno n.	Descrição	Quant.	Preço por unidade	Preço Total
	Fornecimento e aplicação de membrana altamente transpirante, tipo TRASPIR 170 Composição: – Filme microporoso e camadas de proteção em polipropileno (PP) Características: – Gramagem (g/m²) : 170 – Transmissão do vapor de água (Sd) (m) : 0,02 – Resistência à tração MD/CD (N/50 mm) : 330/230 – Alongamento MD/CD (%) : 55/80 – Resistência à laceração com prego MD/CD (N) : 190/230 – Impermeabilidade à água (classe) : W1 – Coluna de água (cm) : >300 – Emissões de VOC (COV) (% (classe A+)) : 0 – Ensaio de chuva batente : superato Marcação CE de acordo com EN 13859-1/2 Indicazioni di posa per: TETTO TRASPIR 170 aplica-se paralelamente à linha de beiral, a partir da borda inferior do telhado. A segunda camada tem de ser sobreposta pelo menos 10-20 centímetros sobre a anterior (dependendo da inclinação da cobertura), como indicado no layout de acordo com a norma UNI 11470:2013. A tela deve ser aplicada sobre um suporte contínuo com um dispositivo de fixação mecânico (ex.: HAMMER STAPLER, HAND STAPLER o PNEU STAPLER). Quando alcançar o topo da cobertura, é aconselhável que a membrana ultrapasse a linha de cume pelo menos 30 centímetros, facilitando uma perfeita sobreposição das camadas de tela que serão sobrepostas no outro vertente do telhado. Recomenda-se ainda sobrepor as telas pelo menos 30 centímetros mesmo nas juntas iniciais. Para obter uma vedação correta do ar e da água, recomenda-se a utilização de SEAL BAND, DOUBLE BAND, MEMBRANE GLUE, SUPERB GLUE, SUPRA BAND. A possível presença de banda adesiva dupla integrada pode substituir a vedação correta do ar e da água.			